

الرقم: ٤٢٠٢٤٢١
التاريخ: ٢٠٢٣/٢/٢٤

الموضوع: بخصوص طلب تنفيذ مقترنات وتصصيات تقدير لجنة قرارنا رقم ٦٨٩٤٦٩ تاريخ ٢٩/١١/٢٠٢٣.

(مر.) السيد رئيس مجلس مدينة حمص

إشارة إلى مذكرة مديرية الرقابة الداخلية بالمحافظة رقم ٣٧٣/١٣/٢٠٢٣، م.ر تاريخ ٢١/٢/٤، ٢٠٢٣ المعدة نتيجة بيان الرأي بالشكوى الواردة على يد المكتب الصحفي للمحافظة حول مشروع تعييد وترتيفت لإعادة تأهيل شارع شمر من دوار فدعوس حتى كورنيش /٨/ آذار المعدة بموجب العقد رقم /٦٢٣/ لعام ٢٠٢٣ والموقعة على المذكورة من قبلنا وفق ما انتهت إليه من مقترنات حيث تتضمن المقرن رقم /١/ الطلب الخام:

تنفيذ التوصيات والمقترنات الواردة في تقدير اللجنة المشكاة بقرارنا رقم ٦٨٩٦٩/٩ تاريخ ٢٩/١/٢٠٢٣ فيها بحسب إعادة تنفيذ المشروع واستعادة المبالغ المصروفة وباهتمامكم الشخصي وهي:

أولاً - المقترنات:

١- الإحالة إلى مديرية الشؤون القانونية لاتمام التأكيد من إجراءات التعاقد وإجراءات لجنة المناقصة وذلك بسبب وجود تاقضن في اسم المتعهد في محضر لجنة المناقصة.
٢- إزالة جميع الإعمال المذكورة (بلاط انترلوك - أطاريف انترلوك - أطاريف البازلت) في كامل المشروع وترحيلها وإعادة تنفيذها وفق المعايير الفنية دون أن يحصل المتعهد على أية فروق للأسعار وهي الأعمال التي تم إعادتها وفق التاريف الجديدة بالإضافة لعدم رضوخ الأعمال المعاد تنفيذها لترحيل المدة أو إبقاء الوضع على حاله بعد استرجاع كامل البالغ المصاروفة على هذه البنود واعتبار هذه الإعمال شرع لصالح مجلس مدينة حمص في حال ادائى مجلس المدينة ذلك وعلى مسؤوليتهم من رش طفقة من الرمل فوق البلاط لإتمام الفراشات بين البلاط حفاظاً عليها من التخالط والتحرک.

٣- قطع سماكة ٢ سم وسطياً من القيسن الإسفلتي في الحارتين ثم رش طبقة mco لاصقة بمعدل ٥،٥ كم٢/٢م٢ ثم تنفيذ قيسن إسفلي بسماكة ٦/١ سم على كامل مساحة الحارتين بما فيها مناطق التوسيع بالميلوں المناسبة التي تتضمن تصريف المياه باتجاه الشوليات المطرية وبعد قيام المتعهد بتقدم خطة تصديمية للمجبول الإسفلتي أصولاً قبل البدء

الجمهورية العربية السورية
وزارة الإدارة المحلية والبيئة
محافظة حمص
الرقم: ٤٢٠٢٤٢١
التاريخ: ٢٠٢٣/٢/٢٤
إلى كافة الجهات العامة والوحدات الإدارية في محافظة حمص للإطلاع والتنفيذ بمضمونه

محافظ حمص
المهندس نمير حبيب مخلوف
بالتفصيل
المهندس شادي ماجد العطوي

صورة إلى: المسؤول
المسؤول: المسؤول

بتنفيذ القميس دون أن يحصل المتعهد على أية تعييض أو فروق للأسعار عن الأعمال التي تم إعادتها وفق التواريخ الجديدة بالإضافة لعدم رضوخ الأعمال المعاد تنفيذها لتبرير المدة.

٤- استعادة المبلغ المصارف بالبند رقم /٣/ من الكشف التقديرى من المتعهد المتضمن تقديم ومد ودحي مجبول زقى

بمجايل حرارية لزوم وترميم وإصلاح مقطع الطريق لعدم تنفيذه وعدم الحاجة إليه أصلًا في دراسة هذا الطريق.

٥- استعادة المبالغ المصاروفة بالبنود رقم /١٠-١١-١٢/ لعدم تنفيذها لغاية تاريخ الكشف الذي تم من قبل اللجنة.

ثانياً- التوصيات:

١- عدم قيامكم بتدقيق الدراسة من جهة علمية أخرى وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص حرصاً على صحتها.

٢- أن الدراسة تخلو من جدول تفصيلي للكميات ومخططات نموذجية وهذا ما يجعل تفاصيل التنفيذ مبهمة وغير واضحة وعرضة للتنفيذ الشوائي لذلك من الواجب أن يتم إعداد دراسة متكاملة لكل مشروع تتضمن الكشف التقديرى وجدول حساب الكميات وجدول تحليل الأسعار والمخططات التوضيحية الالزمة وفتر الشروط الفنية الخاصة وتدقيقها من جهة أخرى أصلًا.

٣- عدم قيام المتعهد بتقديم خلطة عمل تصميمية لمجبول الإسفلي قبل تنفيذ طقة المجبول الإسفلي وفقاً لما نصت عليه الشروط الفنية لتم مقارنة نتائج التجارب التي تجري على طبقة المجبول الإسفلي ولذلك تمت المقارنة مع الشروط العامة.


٤- الطاب من جهاز الإشراف للمشروع بضرورة التقيد بما نصت عليه الشروط الفنية حرصاً على جودة التنفيذ مضمنو

الendum رقم ٣٧١ س.ح تاريخ ٢٢/٢/٢٠٢٣.

لتتنفيذ المطلوب أعلاه وإعلامنا بما يشعر التنفيذ بالسرعة الكلية

محافظ حمص

المهندس نمير حبيب مخلوف



صورة إلى :

- فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بحمص.

- مديرية التنمية الإدارية: للعميم على كافة الجهات العامة والوحدات الإدارية

بضرورة التقيد بمضمنو تعليمي رقم ٣٧١ س.ح تاريخ ٢٢/٢/٢٠٢٣ وإعلام من يلزم بما يشعر التنفيذ.

- مديرية الرقابة الداخلية مع المرفقات: للمتابعة.

المصنف:



٢٤٧٧٧٩١/٢٤٧٦٥٠٠ / ٢٤٧٢١٠٠
٢٤٧١٤٨١/٢٤٧١٣٠٦ / ٢٤٨٩٩٩١
٢٢٢٧٩١٠ / ٢٢٢٦٨٠٦

A