

Syrian Arab Republic

Ministry of Energy



الجمهورية العربية السورية

وزارة الطاقة

الشركة العامة لكهرباء محافظة

.....

مديرية الدراسات والتفتيز

الرقم : ١٢٨ / ص. ٢

التاريخ : ١٤ / ١١ / ٢٠٢٥

الى محافظة حمص

لوحظ قيام المواطنين بالبناء ضمن حرم التوتر الكهربائي وهذا يشكل خطر على حياتهم وعليه يرجى التوجيه الى مجالس المدن والبنائيات في المحافظة للالتزام بحرم خطوط التوتر الكهربائي وفق الجدول المرفق حرصا على السلامة العامة مع العلم انه لن يتم تغذية المباني المنشأة ضمن حرم التوتر الكهربائي .

المدير العام
للشركة العامة لكهرباء محافظة حمص
م. عامر امين الحمادة



مدير الدراسات

٢٠٢٥
١٣ / ١١

Syrian Arab Republic

Ministry of Local Administration and Environment

Homs Governorate

الجمهورية العربية السورية

وزارة الإدارة المحلية والبيئة

محافظة حمص

الرقم: 1225/ ج ع 5/10

التاريخ: ٢٠٢٥ / ١١ / ١٣

يعم علي :

السيد رئيس مجلس مدينة حمص -- رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة كافة

للاستلام والتأكد من تنفيذ

المطلوب



عربية السورية

وزارة الكهرباء

مسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء

المديرية القانونية

حما

تاريخ: ٢٠١١/١/٢٠

تعميم رقم ١٥/٦٣٥/٢٠١١
إلى كافة الشركات العامة للكهرباء وحدات العمليات التشغيلية في المحافظات
وقسم التوصيلات الكهربائية

الشركة العامة للكهرباء، محافظة حماة
المديرية العامة
الرقم: ١٥/٦٣٥/٢٠١١
التاريخ: ١١/٤

تأكيداً على بلاغات رئاسة مجلس الوزراء ذوات الأرقام:

١٩٨٣/٦/١٥ تاريخ ١٥/٣٢٤٨ ب/٦٩

١٩٨٥/٦/١٣ تاريخ ١٥/٤٥٩٦ ب/٤٨

١٩٨٨/٢/١٦ تاريخ ١٥/٨٧٦ ب/٢٥

١٩٩٥/٦/٢٥ تاريخ ١٥/٣٩١٩ ب/١٩

الخاصة بضرورة تجنب ادخال المناطق التي تمر بها خطوط التوتر في المخططات التنظيمية و ابقائها
مناطق زراعية تجنباً لأخطار الصعق الكهربائي و تسهياً لأعمال الصيانة، و لعدم وقوع ضحايا و
أضرار بالممتلكات و المنشآت و التجهيزات الكهربائية و انعكاس ذلك على حسن استمرارية التغذية
بالبطاقة الكهربائية

و على قرار وزارة الكهرباء رقم ٣٤٦/ تاريخ ٢٠١٥/٣/٢٩ المتضمن اعتماد مسافات الأمان لخطوط
نقل و توزيع الكهرباء (الهوائية) وفق الآتي:

• حرم خطوط التوتر العالي /٤٠٠/ك.ف /٣٨/م من كل جانب اعتباراً من محور الخط.

• حرم خطوط التوتر العالي /٢٣٠/ك.ف /٢٤/م من كل جانب اعتباراً من محور الخط.

• حرم خطوط التوتر العالي /٦٦/ك.ف /١٣/م من كل جانب اعتباراً من محور الخط.

• حرم خطوط التوتر العالي /٢٠/ك.ف /٨/م من كل جانب اعتباراً من محور الخط.

فإننا نطلب اليكم ضرورة إبلاغ المؤسسة عن وجود أية تعديات أو تجاوزات من قبل المواطنين تحت
حرم و مسارات خطوط التوتر الكهربائية بكافة أنواعها (٢٠-٦٦-٢٣٠-٤٠٠)ك.ف لجهة اشادة
الأبنية السكنية أو المنشآت الصناعية و الزراعية أو أية ابنية مخالفة أخرى ، وذلك ليتم اتخاذ
الإجراءات اللازمة لإزالة و هدم هذه الأبنية المخالفة بالتنسيق مع المحافظة و مجالس المدن و البلديات
و مديريات الخدمات الفنية التي تتبع لها المنطقة العقارية التي وقعت ضمنها المخالفة ، و بالتنسيق مع
وزارة الإدارة المحلية تنفيذاً لبلاغها رقم ١/٦١/٢٦ تاريخ ١٩٩٧/١١/٢٧ المتضمن ((عدم منح اية
رخصة بناء تحت مسقط خطوط التوتر العالي و ضمن حرمها و قمع و منع أي بناء مخالف بشدة))
للاطلاع و التقيد.

شاكرين تعاونكم.

المدير العام

م. س. م. م. م.

المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء

المديرية العامة

المدير العام

المدير العام

١٥/٦٣٥/٢٠١١

١١/٤

١١/٤

١١/٤

١١/٤

١١/٤